


EMPRESA	BAYARZ
DIRECCIÓN	URDAIRE, 6 20810 ORIO (GIPUZKOA)
Nº CERTIFICADO	15146

**MAMPARA CIEGA (3.900 x 3.000) mm
REF. «IGORA»**

**Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo
según UNE-EN ISO 140-3:1995**

Frecuencia (Hz)	R (dB)	I (k = 2)
100	27,3	±1,6
125	30,4	±1,6
160	30,6	±1,6
200	33,1	±1,6
250	39,0	±1,6
315	42,8	±1,0
400	46,8	±1,0
500	50,1	±0,8
630	53,7	±0,8
800	55,4	±0,8
1.000	55,5	±0,8
1.250	52,2	±0,4
1.600	46,4	±0,4
2.000	48,6	±0,4
2.500	53,7	±0,4
3.150	57,8	±0,4
4.000	59,9	±0,4
5.000	65,6	±0,4



Índice de aislamiento a ruido aéreo:
 $R_A = 47,3$ dBA
 Índice ponderado de reducción sonora:
 $R_W (C; C_{tr}) = 48 (-2; -6)$ dB
 Incertidumbre asociada a R_w : ± 2 dB

FECHA 10 de enero de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.


 Fdo: **Asier Maiztegi**
 Director Dpto. Construcción