

# Certificado de Ensayos

<b>EMPRESA</b>	<b>BAYARZ</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>Urdaire, 6 20810 ORIO (GIPUZKOA)</b>
<b>Nº CERTIFICADO</b>	<b>11666</b>

## MATERIAL ENSAYADO

Mampara de DM (3350 x 3180) mm de referencia «**IGORA**»

## ENSAYO REALIZADO

**Ensayo de resistencia al fuego** según UNE-EN 1364-1:2000, basándose asimismo en la norma UNE-EN 1363-1:2000. (Clasificación según UNE-EN 13501-2: 2004)

## RESULTADO

**CLASIFICACIÓN: EI 90**

**FECHA** 5 de mayo de 2005

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos (en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo), ni sin el informe de clasificación.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Fdo:   
Asier Maiztegi  
Director Dpto. Construcción